

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số:4428/UBND

V/v yêu cầu thực hiện
các giải pháp đảm bảo an
tòan PCCC và CNCH đối
với lán trại công nhân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Bình Son, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Công an huyện;
- UBND xã Bình Thuận;
- Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons.

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện Bình Son về tổng kiểm tra, rà soát an toàn về PCCC, CNCH và cư trú tại các nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở thương mại, ký túc xá, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở tập thể có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn huyện; Ngày 02/11/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra về an toàn PCCC, CNCH và cư trú tại **Lán trại công nhân thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons** (*địa chỉ: Thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận, huyện Bình Son, tỉnh Quảng Ngãi*). Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện công trình lán trại công nhân có nhiều tồn tại, vi phạm, chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại về người (*có Biên bản kiểm tra ngày 02/11/2023 kèm theo*).

Để kịp thời khắc phục các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Lán trại công nhân thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons

- Tổ chức tự kiểm tra, khắc phục tất cả các nguy cơ mất an toàn về điện, an toàn PCCC tại khu vực lán trại. Trong đó, không để tồn tại việc lắp đặt, sử dụng hệ thống, đường dây dẫn điện không đảm bảo an toàn. Ban hành, phổ biến nội quy sử dụng điện và niêm yết nơi dễ thấy, tại tất cả các khu vực lán trại ở của công nhân.

- Sắp xếp, bố trí giường ngủ cho công nhân trong các lán trại phải đảm bảo khoảng cách, tạo lối đi, thoát nạn thông thoáng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Mỗi lán trại (ở) phải đảm bảo có 02 cửa thoát nạn phân tán, chiều cửa được mở theo hướng thoát nạn.

- Bố trí, lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố tại các đường thoát nạn và vị trí chuyển hướng thoát nạn. Đảm bảo ánh sáng cho con người ở bất kỳ vị trí nào trong khu lán trại có thể thoát nạn trong trường hợp cháy, nổ xảy ra.

- Bố trí ít nhất 01 kẽm báo động (*báo cháy*) tại khu vực lán trại, phô biến, hướng dẫn toàn bộ công nhân tại lán trại biết, thực hiện việc báo động bằng kẽm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Ban hành nội quy về PCCC phù hợp với hiện trạng của lán trại, niêm yết tại khu vực dễ thấy. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cho toàn bộ cá nhân sinh hoạt và sống tại cơ sở, đảm bảo phải biết, sử dụng thành thạo các loại phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ và các kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

- Trang bị bổ sung ngay ít nhất 12 bình chữa cháy các loại (*loại bình bột hoặc bình khí*) bố trí phân tán tại các khu vực của lán trại để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đối với 06 nội dung kiến nghị trên, yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons tổ chức thực hiện ngay và duy trì thường xuyên.

Trong thời gian tổ chức khắc phục các nội dung theo kiến nghị tại Công văn này, yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons tăng cường công tác quản lý, giám sát về công tác PCCC tại Lán trại công nhân thuộc phạm vi quản lý của mình, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ tại Lán trại.

2. Giao UBND xã Bình Thuận: Tổ chức giám sát việc khắc phục các tồn tại về PCCC nêu trên tại lán trại công nhân thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng PHCons. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện (*qua Công an huyện*) khi phát hiện tại cơ sở có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ. Chỉ đạo Công an xã quản lý chặt chẽ về số lượng, danh sách số người đang sinh sống tại lán trại.

3. Giao Công an huyện Bình Sơn: Tiếp tục nghiên cứu, tham vấn đơn vị có chuyên môn để tham mưu/*qua Công an huyện* đúng quy định/.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- BQL KKTDQ& các KCN QNg;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Công an huyện;
- Phòng KT&HT;
- Điện lực Bình Sơn;
- UBND xã Bình Thuận;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dụng