

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v thỏa thuận hướng tuyến  
đường dây 22 kV và Trạm  
biến áp cấp điện cho Đồn Biên  
phòng Bình Hải

Kính gửi: Đồn Biên phòng Bình Hải.

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Đồn Biên phòng Bình Hải tại Công văn số Công văn số 494/ĐBP ngày 14/11/2023 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 22 kV và Trạm biến áp cấp điện cho Đồn Biên phòng Bình Hải và ý kiến đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 1578 /KTHT ngày 24/11/2023; UBND huyện Bình Sơn có ý kiến như sau:

**I. Thống nhất thỏa thuận hướng tuyến đường dây 22 kV và Trạm biến áp cấp điện cho Đồn Biên phòng Bình Hải, cụ thể như sau:**

1. Xây dựng mới đường dây trung thế 22kV dọc theo đường bê tông nông thôn, với tổng chiều dài tuyến 277,5m.

- Điểm đầu đầu nối vào đường dây trung thế 22kV hiện có tại cột số 188/472/E17.1 (đường dây 22kV hiện có này hiện đang cấp điện cho Trạm Biến áp Bình Hải 5).

- Điểm cuối: Trạm biến áp Đồn Biên phòng Bình Hải dự kiến xây mới.

- Mô tả tuyến: Từ điểm đầu nối tuyến đường dây rẽ nhánh đi dọc theo mép đường bê tông nông thôn hiện có, tìm cột tuyến đường dây cách mép đường từ 0,6-1.0m; sau đó tại vị trí cột số 3A tuyến đường dây rẽ nhánh đến cấp điện cho Trạm biến áp xây dựng mới nằm trong khuôn viên Đồn Biên phòng Bình Hải.

2. Xây dựng mới 01 Trạm biến áp 50kVA-22/0,4kv.

(Vị trí, hướng tuyến, trụ cột,... được thể hiện chi tiết trên bản vẽ mặt bằng thỏa thuận hướng tuyến đính kèm theo)

**II. Trong quá trình triển khai, đề nghị Đồn Biên phòng Bình Hải thực hiện một số nội dung sau:**

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn lập đầy đủ các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và giao đất thực địa đối với các vị trí xây dựng mới trụ cột theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo xây dựng công trình theo đúng hướng tuyến và vị trí đã được thỏa thuận; đồng thời, làm việc với Điện lực Bình Sơn để xem xét, tính toán dịch chuyển cột số 1 về phía dưới đường dây 22kV hiện có để thay thế cột số 188/472/E17.1.

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng do ảnh hưởng của việc thi công xây dựng công trình, để thỏa thuận thống nhất phương án xử lý, hỗ trợ bồi thường GPMB (nếu có);

- Khi thiết kế hướng tuyến tại các vị trí giao cắt phải đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo khoảng cách tĩnh không và tuân thủ các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

- Trước khi tiến hành triển khai thi công công trình, Đoàn Biên phòng Bình Hải phải hoàn thành các thủ tục có liên quan; tổ chức triển khai thi công, nghiệm thu và quản lý công trình theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là việc tổ chức lập hồ sơ đề nghị cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đề nghị Đoàn Biên phòng Bình Hải và UBND xã Bình Hải tổ chức triển khai thực hiện bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Điện lực Bình Sơn;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND xã Bình Hải;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVCN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Dụng**